

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (ई०), प्रथम तल,
नियर आई०एस०बी०टी०, माजरा, देहरादून

अधिसूचना

मार्च 28, 2008

सं० एफ-९ (१६) / आर.जी. / 2008 / 1258—उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ऐतद्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन :

- (१) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 होगा।
- (२) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (३) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

२. मुख्य विनियमों के विनियम २.२ में देखें :

- (१) खण्ड (२) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(२ क)“ अनुज्ञिपिधारी, निवेदन किये गये संयोजन की तकनीकी साध्यता का परीक्षण करेगा तथा यदि यह साध्य हुआ तो अनुज्ञिपिधारी, आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि से ५ दिन के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम ४७ के अधीन उससे अपेक्षानुसार, आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा।

“(२ ख)“ यदि निरीक्षण करने पर अनुज्ञिपिधारी को कोई त्रुटि मिलती है, जैसे कि संस्थापना पूरी नहीं की गयी है या कंडक्टर या जोड़ों के नगे सिरों को इन्सुलेटेड टेप से उचित रूप से ढका नहीं गया है या वायरिंग इस प्रकार की है कि वह संपत्ति/जीवन के लिए खतरनाक है, इत्यादि, तो वह संलग्नक १(ए) पर दिये प्रारूप में उचित रसीद प्राप्त कर उसी समय आवेदक को इसकी सूचना देगा।

“(२ ग)“ यदि आवेदन में सही व पूर्ण पता नहीं दिया गया है तो अनुज्ञिपिधारी इसे भी अभिलेखित करेगा साथ ही संपत्ति के सभीप का सीमा चिन्ह तथा जिस खंभे से सेवा संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है, उसकी संख्या भी अभिलेखित करेगा। भविष्य में मीटर रीडिंग व बिलिंग के लिए यह जानकारी आवश्यक है।

“(२ घ)“ आवेदक १५ दिनों के भीतर समस्त त्रुटियां दूर करवाएगा तथा पावती प्राप्त कर लिखित में अनुज्ञिपिधारी को इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने में विफल रहता है या त्रुटियों को दूर करने के संबंध में अनुज्ञिपिधारी को सूचित करने में विफल रहता है तो आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा।

“(२ ङ)“ आवेदक द्वारा त्रुटियां दूर कर देने की सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञिपिधारी, ऐसी सूचना प्राप्ति से ५ दिन के भीतर संस्थापना का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा तथा यदि पहले बतायी त्रुटियां अब भी विद्यमान पायी जाती हैं तो अनुज्ञिपिधारी संलग्नक १(ए) पर दिये प्रपत्र में उसे पुनः अभिलेखित करेगा तथा उसकी प्रति आवेदक या स्थल पर उपस्थित उसके प्रतिनिधि को सौंपेगा। तब आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार इसकी सूचना लिखित में तथा पावती प्राप्त कर दी जाएगी। यदि अनुज्ञिपिधारी की इस कार्यवाही से आवेदक व्यथित होता है तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है, जिसका अधिमत इस मामले में अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

यह विनियम दिनांक 05-04-2008 को गजट में अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी प्रकार के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।

- “(2 च)” अनुज्ञप्तिधारी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि परिसंपत्ति पर कोई देय बकाया तो नहीं है, तथा यदि ऐसा है, तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी बकाया राशि का पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को 15 दिन के भीतर बकाया देय जमा करने होंगे तथा ऐसा न करने पर उसका आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार लिखित में इसकी सूचना उससे पावती प्राप्त कर दी जाएगी।
- (2) खण्ड (3) के पहले वाक्य में “अनुज्ञप्तिधारी आवेदित—संयोजन की तकनीकी साध्यता का परीक्षण करेगा तथा यह साध्य पाया गया तो” वाक्यांश को “यदि परीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है या त्रुटियाँ दूर कर ली गयी पायी जाती हैं तथा कोई देय बकाया नहीं है या देय चुका दिये गये हैं” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (3) खण्ड-3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
- “(3 क) यदि आवेदक को, आवेदन की तिथि से 5 दिन के भीतर बकाया देयों के लिए कोई कमी का नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है तो आवेदित किया गया भार संस्कृत कर लिया गया समझा जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इन आधारों पर संयोजन प्रदान करने से मना नहीं करेगा।”
3. मुख्य विनियम के विनियम 2.3 के उपविनियम 2.3.3 में:
- (1) खण्ड (3) में “10 दिनों” शब्दों को “दो विलिंग चक्र” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. मुख्य विनियम के विनियम 3.1 के उपविनियम 3.1.2 में:
- (1) खण्ड (6) के पहले वाक्य में “घरेलू उपभोक्ता” शब्दों को “उपभोक्ता” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. मुख्य विनियम के विनियम 4.1 में:
- खण्ड (2) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
- “अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 126 के अधीन, ऐसा संयोजन प्रदान करने वाले उपभोक्ता के अधीन उपयुक्त कार्यवाही भी कर सकता है।”
6. मुख्य विनियम के विनियम 5.1 में:
- (1) उप-विनियम (5.1.1) के खण्ड (6) के लिए निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “मीटर पर केवल पहली रील न पाए जाने पर या उसमें गडबड़ी पर या मीटर के कांच के टूटे होने की पहली घटना पर तब तक चोरी का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि उपभोक्ता के उपयोग के पैटन से या किसी अन्य उपलब्ध साक्ष्य से इसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। तथापि, इसके पश्चात् रील के न पाए जाने से इसमें गडबड़ी या मीटर के कांच के टूटे जाने को ऊर्जा की चोरी के संदिग्ध मामले के रूप में लिया जाएगा।”
- (2) उप-विनियम (5.1.1) खण्ड (7) के लिए निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “(7) यदि ऊर्जा की प्रत्यक्ष चोरी स्थापित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाया जाता है तो, अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी जो आयोग द्वारा इस उददेश्य हेतु अधिकृत हो या अनुज्ञप्तिधारी का कोई अन्य अधिकारी, यथास्थिति, जो कि इस प्रकार अधिकृत पद से उच्च पद का हो, ऊर्जा की ऐसी चोरी के पता लगने पर विद्युत की आपूर्ति तुरन्त काट देगा तथा परिसर से तार/केबल, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित सभी तात्त्विक साक्ष्य अभिग्रहित कर लेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी, चोरी का पता लगने के समय से चौबीस घंटे के भीतर, उस अधिकारी क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध के संबंधित शिकायत दर्ज कराएगा।
- (7 क) निरीक्षण की तिथि से दो कार्य दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 135 के उपबन्धों के अनुसार विशेष न्यायालय में उपभोक्ता के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत के अनधिकृत उपयोग से संबंधित विनियम 5.2 के उप-विनियम (5.2.3) के खण्ड (4) के अनुसार निर्धारण भी करवाएगा तथा उपभोक्ता को तामील कर उचित रसीद प्राप्त करेगा।

(7 ख) तथापि, उपरोक्त उप-विनियम (7ए) के अनुसार निर्धारण राशि या विद्युत प्रभारों के जमा या भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त उप-विनियम (7) में संदर्भित किये अनुसार शिकायत दर्ज कराने के दायित्व में बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटों के भीतर विद्युत की आपूर्ति लाईन बहाल करेगा।'

(3) उप-विनियम (5.1.2) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जहाँ स्थापित हो चुका है कि मामला विद्युत की ओरी का है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी जो आयोग द्वारा इस उद्देश्य हेतु अधिकृत हो या अनुज्ञप्तिधारी का कोई अन्य अधिकारी, यथारिथ्ति, जो कि इस प्रकार अधिकृत पद से उच्च पद का हो, ऊर्जा की ऐसी ओरी के पता लगने पर विद्युत की आपूर्ति काट देगा तथा परिसर से तार/केबल, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित तात्त्विक साहम अभिग्रहित कर लेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी, ओरी का पता लगने के समय से चौबीस घंटे के भीतर, उस अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस रेस्टेशन में ऐसे अपराध के उपभोक्ता से संबंधित शिकायत दर्ज कराएगा।

(4 क) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 135 के उपबन्धों के अनुसार विशेष न्यायालय में ओरी का मामला भी दर्ज कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत के अनधिकृत उपयोग से संबंधित विनियम 5.2 के उप-विनियम (5.2.3) के खण्ड (4) के अनुसार निर्धारण भी करवाएगा तथा उपभोक्ता को तापील कर उचित रसीद प्राप्त करेगा। उपभोक्ता को इसकी उचित प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर भुगतान करना होगा।

(4 ख) तथापि, उपरोक्त विनियम (4 क) के अनुसार निर्धारण राशि या विद्युत प्रभारों के जमा या भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त विनियम (4) में संदर्भित किये अनुसार शिकायत दर्ज कराने के दायित्व में बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटों के भीतर विद्युत की आपूर्ति लाईन बहाल करेगा।"

(4) उपविनियम (5.1.3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5.1.4 विद्युत के पथातरण, ओरी अथवा अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर के साथ छेड़छाड़, उसे हानि पहुंचाना इत्यादि को रोकने के उपाय-

(1) विद्युत की ओरी या अनधिकृत उपयोग, विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर के साथ छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाने के खतरे को कम करने तथा रोकने के लिए निवारक उपाय करना आवश्यक है।
(2) अनुज्ञप्तिधारी, वार्षिक रूप से, अपने परिचालन क्षेत्र में कुल संयोजनों के कम से कम 20 प्रतिशत मीटरों के निरीक्षण व प्रमाणीकरण की व्यवस्था करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत संयोजनों पर ओरी निरोधक मीटर बॉक्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले 5 वर्षों में सभी व्यक्तियों के परिसर पर संस्थापित मीटरों पर ओरी निरोधक मीटर बॉक्स लगे हों। अनुज्ञप्तिधारी, साथ ही सेवा लाईनों की रिथति की भी समीक्षा करेगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा करना उचित है तथा जहाँ-कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ ओरी रोकने/मीटर को बाधापास करना रोकने के लिए इसे बदला जाना चाहिए।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की ओरी या उसके अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर से छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाने को रोकना सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों के परिसर का नियमित निरीक्षण करने के लिए प्रयासों का विस्तार करेगा। कुल संयोजनों में न्यूनतम 5 प्रतिशत का वार्षिक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा धारा 126 एवं 135 के उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(5) विशेष रूप से अधिक ओरी वाले इलाकों में अनुज्ञप्तिधारी की सतर्कता टीम द्वारा प्रत्यक्ष ओरी के मामलों का पता लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

- (6) अनुज्ञपिधारी एक प्रणाली विकसित करेगा तथा उच्च मूल्य उपभोक्ताओं के उपभोग के नियमित मासिक अनुवीक्षण की तीन के भीतर उचित व्यवस्था करेगा, जिसमें 25 एच.पी. तथा इससे ऊपर की संविदा मांग वाले सभी एल.टी. संयोजन सम्मिलित होंगे। उपभोग में परिवर्तन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाएगा। अनुज्ञपिधारी, संदेहास्पद मामलों के तुरन्त निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।
- (7) अनुज्ञपिधारी यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा कि 33 के०वी० फीडर वार हानियों को पहले चरण में राज्य के बड़े नगरों, अर्थात् देहरादून, हल्द्वानी, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल के लिए अगले ४ महीनों में ज्ञात किया जाए। जिला मुख्यालय नगरों के 33 के०वी० एवं 11 के०वी० के लिए हानियां अगले एक वर्ष के भीतर ज्ञात की जाएंगी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए अगले 2 वर्षों के भीतर। अनुज्ञपिधारी, प्रत्येक 33 के०वी० तथा 11 के०वी० फीडर के लिए अपने अधिकारियों पर व्यक्तिगत जवाबदेही नियम करेगा। प्राथमिक उत्तराधिकारी पर तथा द्वितीय उत्तराधिकारी अगले स्तर के वरिष्ठ अधिकारी पर नियम किया जाएगा। अनुज्ञपिधारी फीडरवार हानियों को कम करने के लिए कदम उठाएगा तथा इस मामले में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करेगा तथा हानियों में अपेक्षित स्तर की कमी न आने की दशा में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करेगा।
- (8) अनुज्ञपिधारी, विद्युत की चोरी को रोकने तथा उसके उपभोग के अनुवीक्षण के उद्देश्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर सभी एच.टी. संयोजनों पर सुदूर भीटरिंग साधन संस्थापित करने का प्रयास करेगा।
- (9) अनुज्ञपिधारी, वाणिज्यिक हानियों के स्तर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए मीडिया, टी.वी. तथा समाचार पत्रों के माध्यम से समुचित प्रचार करने की व्यवस्था करेगा तथा विद्युत की चोरी को रोकने या इसके अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर से छेड़छाड़ व इसको हानि पहुंचाना रोकने के लिए सहयोग मांगेगा। अनुज्ञपिधारी, अपने उपभोक्ता सेवा संबंधी कार्यालयों में उपरोक्त के बारे में सूचना के साथ बोर्ड भी लगाएगा।
- (10) अनुज्ञपिधारी, वर्ष के दौरान फीडरवार हानियां, विद्युत के पथातरण, चोरी या अनाधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर से छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाना रोकने के लिए किये गये प्रयास, अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा।
- (11) अनुज्ञपिधारी, निरीक्षक अधिकारियों को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा बल प्रदान करने की व्यवस्था करेगा तथा ऐसे लेखे पर व्यय, अनुज्ञपिधारी के वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं में पास थू होंगे। ऐसे सुरक्षा दस्ते, निरीक्षक अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षक अधिकारियों के सदैव साथ जाएंगे।
- (12) अनुज्ञपिधारी, उन संदिग्ध क्षेत्रों के वितरण प्रवर्तकों पर भीटर संस्थापित करने की व्यवस्था करेगा जहाँ विद्युत चोरी की समावना विद्यमान है तथा वितरण प्रवर्तक से जुड़े व्यक्तिगत उपभोक्ता भीटरों में उपभोग के साथ ऐसे भीटरों के उपभोग का अनुवीक्षण करेगा। यदि वितरण प्रवर्तक भीटर के उपभोग तथा वितरण प्रवर्तक से जुड़े व्यक्तिगत उपभोक्ता भीटरों के उपभोग में असामान्य अन्तर है तो अनुज्ञपिधारी उन क्षेत्रों में व्यापक निरीक्षण करवाएगा।
- (13) अनुज्ञपिधारी की लाईनों पर सीधे कांटा लगाकर चोरी को रोकने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, अनुज्ञपिधारी, अधिक चोरी वाले क्षेत्रों में ऊपरी नंगे तारों के बदले केबल डाल सकता है तथा इस लेखे में व्यय, अनुज्ञपिधारी के ए.आर.आर. में एक पास थू होंगे।
- (14) सीधे कांटा डालकर चोरी को रोकने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, अनुज्ञपिधारी, अधिक चोरी वाले क्षेत्रों में लघु क्षमता प्रवर्तक का उपयोग कर एच.वी. वितरण प्रणाली (एल.टी. रहित प्रणाली) प्रदान कर सकता है। इस लेखे में व्यय, अनुज्ञपिधारी के ए.आर.आर. में एक पास थू होंगे।
- (15) अनुज्ञपिधारी, वर्तमान उपभोक्ताओं के भीटरों को एक उपयुक्त अवस्थान पर इस प्रकार पुनःस्थित करने के लिए अधिकृत हैं कि वे परिसर से बाहर हों किन्तु चार दीवारी के भीतर हों तथा रीडिंग, परीक्षण, निरीक्षण या संबंधित अन्य कार्य के लिए आसानी से पहुंच योग्य हों।

- (16) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर रीडर्स का चक्रानुक्रम इस प्रकार हो कि उनका मीटर रीडिंग का क्षेत्र, छ: माह में कम से कम एक बार परिवर्तित हो।"

7. मुख्य विनियम के विनियम 5.2 में:

(1) उपविनियम (5.2.2) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिरक्षापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- "(4) यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई.) किया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का पूर्ण विवरण देते हुए उपभोक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। नोटिस में समय तथा तिथि का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए तथा यह 7 दिन से कम न हो तथा स्थान जिस पर उत्तर जमा करना है तथा उस व्यक्ति का पदनाम जिसे यह उत्तर संबोधित करना है, का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।"
- (2) उप-विनियम (5.2.3) खण्ड (2) के पहले वाक्य में "अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा 15 दिन के भीतर कारण देते हुए आदेश पारित करेगा" वाक्यांश को "अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा ऐसे नोटिस की तिथि से तीस दिन के भीतर कारण देते हुए आदेश पारित करेगा" वाक्यांश द्वारा प्रतिरक्षापित किया जाएगा।
- (3) उप-विनियम (5.2.3) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिरक्षापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जहाँ यह स्थापित हो जाता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग किया गया है वहाँ अनुज्ञप्तिधारी, जिस अवधि में विद्युत का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, उस समरत अवधि के लिए संलग्नक-X में दिये गये निर्धारण फॉर्मूला के अनुसार ऊर्जा के उपयोग का निर्धारण करेगा तथा यदि, जिस अवधि में ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, उस अवधि को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी अवधि निरीक्षण के ठीक पिछले बारह महीने तक सीमित होगी तथा लागू शुल्क के अनुसार दोगुने पर अंतिम बिल तैयार करेगा तथा उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ताओं को बिल तामील करेगा। उपभोक्ता को उचित रसीद की प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के भीतर भुगतान करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की वित्तीय तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान की तिथि आगे बढ़ा सकता है या किश्तों में भुगतान की स्वीकृति दे सकता है। राशि, बढ़ाई गयी अंतिम तिथि व/या भुगतान/किश्तों की समय सूची का कारण देते हुए आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कारण देते हुए आदेश की एक प्रति रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को भी दी जानी चाहिए।"

8. मुख्य विनियम में अध्याय 6 के पश्चात् अध्याय 7 के रूप में निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा:-

"अध्याय 7 : व्यावृत्तियाँ :

- (1) जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।
- (2) कठिनाइयाँ दूर करने की शक्तियाँ-
- यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से संभवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबन्ध बना सकता है जो इन विनियमों से असंगत न हों।
- (3) शिथिलीकरण की शक्ति-
- आयोग स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति को उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का शिथिलीकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।"
9. मुख्य विनियम में संलग्नक 1 के पश्चात् संलग्नक 1(क) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

परीक्षण परिणाम रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 47 एवं 48 का संदर्भ ले)
(अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाए)

अवरोध प्रतिरोध का परिणाम (फेज कंडक्टर व अर्थ के मध्य एक मिनट के लिए 500 वोल्ट्स दबाव डालकर नापा जाए) —

	फेज 1 व	फेज-2 व	फेज-3 व अर्थ
(1) फेज व अर्थ के मध्य	अर्थ	अर्थ	

सावधानी—फेज तथा न्यूट्रल या फेजेज के मध्य अवरोध—प्रतिरोध (Insulations Resistance) को उस समय न नापा जाए जब उपभोक्ता के उपकरण जैसे—पंखा, द्रूब, बल्ब इत्यादि सर्किट में हों क्योंकि ऐसे परीक्षण के परिणाम उपकरण का प्रतिरोध प्रदान करेंगे न कि संस्थापना के अवरोध का प्रतिरोध।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 33 के अधीन अपेक्षित अर्थ टर्मिनल यू०पी०सी०एल० द्वारा प्रदान किया गया है तथा यह टर्मिनल यू०पी०सी०एल० की अर्थिग प्रणाली के साथ संयोजित किया गया है।

आपकी विद्युत संस्थापना में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी हैं। आपसे निवेदन है कि उन्हें 15 दिनों के भीतर अर्थात् _____ तक दूर कर लें अन्यथा नये संयोजन के लिए आपका निवेदन व्यपगत हो जाएगा।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

दिनांक :

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

परिसर का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मेरी उपरिथिति में किया गया है तथा

- * मैं परीक्षण से संतुष्ट हूँ।
- * मैं परीक्षण से संतुष्ट नहीं हूँ तथा विद्युत निरीक्षण के समक्ष अपील फाईल करूँगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यू०पी०सी०एल० के परिसर पर भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 33 के अनुसार एक अर्थ टर्मिनल प्रदान किया है * / नहीं किया गया है * तथा यह अर्थ टर्मिनल यू०पी०सी०एल० की अर्थिग प्रणाली से जोड़ा गया है * / नहीं जोड़ा गया है !*

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

10. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007 मुख्य विनियम के संलग्नक 1 में संलग्नक 1.1 के रूप में जोड़ा जाएगा।