



सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन

उपसंचालक आरोग्य सेवा

राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे
लष्कर पाणी पुरवठा आवार, सेंट मेरी शाळेजवळ, पुलगेट, स्टॅव्हले मार्ग, पुणे ४११००१



दूरध्वनी - कार्यालय :- (०२०) २६३३०५०९/२६३३०२२५

Email : statehealthlab@gmail.com

aosphlpune@gmail.com

आरोग्य सेवा

जा.क्र.उसंआसे/रासाआप्र/भांडार/इनव्हर्टर/दरपत्रके/

/२०२५

दिनांक : ०८/०४/२०२५

3520-21

प्रति,

विषय - दैनंदिन कामकाजाकरिता आवश्यक इनव्हर्टर व बॅटरी खरेदी करणेबाबत..

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे या प्रयोगशाळेकरिता दैनंदिन कामकाजामध्ये विद्युत पुरवठ्याअभावी अडचणी निर्माण होऊ नये याकरिता सोबत जोडलेल्या तांत्रिक विनिर्देशानुसार ०५ नग इनव्हर्टर व बॅटरी खरेदीसाठी दरपत्रके सोबत जोडलेल्या अटी व शर्तीनुसार मागविण्यात येत आहे.

सदर दरपत्रक सिलबंद लिफाफ्यात दिनांक ०५/०४/२०२५ रोजीच्या आत कार्यालयीन वेळेत या कार्यालयात पोहचतील अशा रितीने पाठवावी. विहीत केलेल्या वेळेनंतर कार्यालयास प्राप्त झालेली दरपत्रके स्विकारण्यात / विचारात घेतली जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. दरपत्रके स्विकारणे अथवा नाकारणे तसेच सदर खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याचे अधिकार उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांनी राखून ठेवले आहेत.

(Signature)

(श्री.विनोद कृ. फाळे)

मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे.

सोबत : तांत्रिक विनिर्देश.

प्रत - संकेतस्थळ

प्रत - नोटीसबोर्ड

अटी व शर्ती

- १) दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर "Quotation For UPS & Battery" असा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- २) दरपत्रक सादर करतांना दरपत्रकावर या कार्यालयाच्या दरपत्रक मागणीपत्राचा क्रमांक व दिनांक नमुद करणे बंधनकारक आहे.
- ३) दरपत्रके पुरवठादाराच्या लेटर हेडवर सादर करावीत व त्यावर शिक्यासह स्वाक्षरी असावी.
- ४) दर नमुद करतांना प्रती नगाची मुळ किंमत (Basic Price), जीएसटीचे दर व रक्कम (GST rate & amount) सवलतीचे रक्कम (Discount amount) व इतर खर्च स्पष्टपणे वेगवेगळे दाखवावे. मान्य केलेल्या दराव्यतीरिक्त इतर कोणताही खर्च अदा केले जाणार नाही.
- ५) दरपत्रकावर जीएसटी क्रमांक व पॅन नंबर याचा उल्लेख असावा.
- ६) दरपत्रके दि. १६/०४/२०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता उघडण्यात येतील. दरपत्रके उघडण्याच्या वेळी संबंधित पुरवठादार / त्यांचे प्रतिनिधी कार्यालयामध्ये उपस्थित राहू शकतात.
- ७) ई - मेल मार्गाने सादर केलेले दरपत्रक स्विकारले जाणार नाहीत.
- ८) पुरवठादार संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल
- ९) पुरवठादाराने मागील तिन वर्षांचे आयकर भरणा केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक राहिल.
- १०) दरपत्रकासोबत पॅन कार्ड व जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्राच्या स्वसाक्षात्कीत छायांकीत प्रती (Self attested xerox copy) सादर केल्या असतील तरच दरपत्रक वैध मानल्यात येईल. जीएसटीचे प्रोव्हीजनल नोंदणी प्रमाणपत्र जोडलेले दरपत्रक अवैध समजण्यात येतील.
- ११) दरपत्रक स्विकारणे अथवा नाकारणे तसेच सदर प्रक्रिया पूर्ण पणे रद्द करण्याचे अधिकार उपसंचालक आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांनी राखून ठेवले आहेत.
- १२) सदरील साहित्य / उपकरण संच इतर कोणत्या विभागास पुरवठा केलेला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र जोडणे.
- १३) मुळ उपत्पादक संस्थेचे प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) जोडणे आवश्यक.

Technical Specifications of UPS with battery

Inverter Specifications	
Specification	Requirements
Output Power Capacity	1125 VA
Nominal Output Voltage	230 V AC (Single Phase)
Current	As per UPS System's rating at 0.8 power factor load
Output Frequency	50 Hz
Power Factor	≥ 0.8 Lag
Efficiency	$\geq 90\%$
Protection from	Short circuit, Battery deep discharge
Output Waveform	Sine Wave
LCD Display	Provide information about Input and output Voltage, Input and Output Frequency, Load & Battery %
LED Indicators	Provide information about Low battery and Overload
Operating Temp	0 to 40 ⁰ C
Protection	Necessary safety devices such as (MCCB, ELCB) are to be provided.
Fitting And Installation	UPS installation along with required material have to be carried out by firm/OEM representative. Along with the above, output have to be provided at separate switchboard.
Warranty (UPS)	≥ 2 years (onsite)
User Manual	It should contain all the information, which is necessary to operate and maintain the UPS. It must have information about all the electronic cards, circuit diagrams and faults. Also, Mention everything in detail, how to rectify these faults. Vendor has to supply both soft and hard copy of the manual.

Battery Specifications	
Specification	Requirements
Battery (AH)	$\geq 200\text{Ah}$
Battery Voltage	12V
Battery Make	Exide/Amaron or equivalent
Battery Backup Time	≥ 6 Hours on full load
Warranty (Battery)	≥ 2 years