



महाराष्ट्र शासन
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे.



दूरध्वनिक्रं. वै (०२०- ६०५८५२५)	 स्वातंत्र्याचा अभूत महोत्सव	उपसंचालक, आरोग्यसेवा (परिवहन), पुणे. ८ केनेडीरोड, नायडू हॉस्पिटल कंपाऊंड, पुणे ४११००१ यांचे कार्यालय. कार्यालयीन दूरध्वनि क्रं. (०२० (२६०५८५२५), (०२० (२६०५८९१२ कार्यालयीन फॅक्सक्रमांक: (०२० (२६०५८३७८ ई-मेल आयडी : ddhs.transport@gmail.com
आरोग्य सेवा		
		जा.क्र.आसेप/ एचईएम आर (मु)/कक्ष -१२०/शी.साउप.सुट्टे भाग व साहित्य / अंदाज दरपत्रके मागणी /२०२४-२५/६६४६-५७/२०२५ दिनांक। २८ /५/२०२५

प्रति

विषय :- सन २०२५-२६ साठी राज्यातील आरोग्य संस्थांमधील शीतसाखळी उपकरणे (आय एल आर, डीप फ्रीझर, स्टॅबिलायझर, तसेच विभागीय मंडळ स्तरावरील शीतसाखळी उपकरणे (वॉक इन कुलर, वॉक इन फ्रीझर, स्टॅबिलायझर) ई दुरुस्तीसाठी लागणारे सुट्टे भाग व साहित्याचे अंदाजपत्रकीय दर पत्रके मागवून सादर करणेबाबत

उपरोक्त विषयानुसार या उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन) पुणे कार्यालयास सन २०२५-२६ साठी शीतसाखळी उपकरणे (आय एल आर, डीप फ्रीझर, स्टॅबिलायझर, तसेच विभागीय मंडळ स्तरावरील शीतसाखळी उपकरणे (वॉक इन कुलर, वॉक इन फ्रीझर, स्टॅबिलायझर) ई दुरुस्तीसाठी लागणारे सुट्टे भाग व साहित्य यांची आवश्यकता आहे. तरी त्यासाठी इच्छुक संस्थेने आपले अंदाजपत्रकीय दर (सर्व करांसहित) अटी व शर्तीसह आपले संस्थेच्या लेटरहेडवर दिनांक ०६/०६/२०२५ रोजी दुपारी १२.०० पर्यंत सिलबंद लिफाफ्यामध्ये या कार्यालयास सादर करावेत. सिलबंद लिफाफ्यावर “शीतसाखळी उपकरणे दुरुस्ती साठी लागणारे सुट्टे भाग व साहित्य यांचे अंदाजपत्रकीय दर पत्रके” असा स्पष्ट उल्लेख करावा.

Sr. No.	Name of the spare part	Specification	Qty	Rate/per unit with all Taxes
1)	Servo voltage stabilizer 1 KVA	Input voltage range 150-280 Volt AC, single phase, with low voltage cut off when input voltage below 150V+/-5V, High voltage cut off 280V+/-5 v, protection Over/ under r voltage protection, over load & Short circuit, Time delay 6-9 minutes, after the cut off along with quick start button, two output socket of 15 amp. ISI Marked, led indication should be provided		
2)	Servo voltage stabilizer 10 KVA	voltage stabilization & surge protection is required, All components IS specification servo Motor operated line voltage correctors type, continuous duty, conforming to IS 815 (Pt.1)/1994 (reaffirmed) suitable for 3 phase voltage, Three phase line voltage corrector shall comprise three phase line voltage corrector		
3)	R-134a Refrigerant (Tin)	Non CFC with Tin 450gm,		
4)	R-600a refrigerant (Tin)	Non CFC with Tin		
5)	R 404a Refrigerant	Non CFC with cylinder		
6)	R 410 Refrigerant	Non CFC with cylinder		
7)	Digital temperature controller Sub Zero SZ 7569 T or P	1) Power Supply : AC -220 Vac, 50/60 Hz/DC 12 V/ DC 24 V 2) Temperature control range :- -50 to +99 C 3) Accuracy : +/- 0.1 C. 4) Difference set value :- 0.3~100 C 5) Resolution :- 0.10 C 6) Sensor error delay : 1 minute 7) Measuring Input :- NTC, water proof sensor 1m 8) Relay Contact capacity :- Cool Heat (10A/250 Vac 9) Ambient Temperature : -20-700 C, Humidity 20%-85%RH 10) Size 75mm(L) X 34 mm (W) x 85 mm (D)		
8)	Digital Temperature controller for WIC /WIF, Dixel model XW60L, NTC probe	1) Power supply AC 90V ~250 V, 50/60Hz, DC 12 V / DC 24 V, 2) Temp. range -50 to 99 C, Accuracy +/- 1, Measuring Input NTC, Size 75mm (L) x (34 mm Depth) x= 3) Relay capacity Cool Heat (10A /250 VAC)		

9)	Digital temperature controller Danfoss ERC111a (Suitable for vest frost ILR Model VLS 300/400)	100-240VAC , 50 Hz, Key pad 4 button, Dimension :78.25 mmX51.25 mm X 28 MM ,Display LED, 3 digit decimal point , multi , functionally icons,		
10)	Compressor 1/5 HP kirloskar R134a	372 LAG Kirloskar make		
11)	compressor (R600a)	Scoop NLE9KTK, refrigerant R 600a,Application :LBP, Voltage range 187 V- 254 V ,Power 211 watt , LRA 5.0 Amp. , Evaporating Temp.- 35c to -10c		
12)	compressor (R600a)	Scoop TLES7KTK, , refrigerant R 600a, Application :LBP, Voltage range 187 V- 254 V ,Power 163 watt , LRA 4.3 Amp. ,Evaporating Temp.-35c to -10c		
13)	Compresor 1/5 HP (R134a)	Danfoss NL 7.3 FT or Compatible for ILR,1/5 HP compressor , Non CFC for refrigerant R134a suitable for 300 liters ILR /DF		
14)	Compresor 1/6 HP (R134a)	Danfoss NL 6.1 FT or Compatible for ILR,1/6 HP compressor , Non CFC for refrigerant R134a suitable for ILR/DF small		
15)	PTC Relay	For Danfoss compressor relay No 103N0021		
16)	LMS Relay	Suitable for 1/5 HP compressor, High Starting torque, Suitable for ILR & DF 117U6000 for danfoss compressor or compatible		
17)	Starting Capacitor 80/100 mfd	single phase 230 v , compatible for 1/5 HP compressor , capacitance 80-100 mfd with +_ 5% tolerance , terminal 2 type ,Dielectric material (PP) study		
18)	Starting Capacitor 40/60 mfd			

19)	Running capacitor 4	Running capacitor 4 mfd + _ 5% tolerance, 450 VAC		
20)	Rexnord Fan motor For ILR & DF 10 watt with blade	Fan motor with bracket & Blade, RPM 1300,10 watt ,		
21)	Butane Gas For welding (Handy Tin)	Suitable for brazing Cu, steel		
22)	Copper drier filter	¼: with cilicajal type		
23)	Copper brazing rod	40% cu		
24)	Silver brazing rod	Zink 60%,+ Silver 40% alloy ,rod suitable for Cu, Steel pipe brazing		
25)	Non return valve copper	¼" Refrigerant charging / servicing brass Valve and copper tube ¼"		
26)	ILR Door Hinges	Suitable for Vest frost ILR VLS 300/400		
27)	Battery Charger	Suitable for Vest frost ILR VLS 300/400, 1) Input 100-240Vac, 50/60Hz,0.7A, 2) Output Supply -14.3 Vdc, 2.09A, 30watt max.		
28)	Battery	Suitable for Vest frost ILR VLS 300/400, Input supply 100-240 Vac ,50/60 Hz,0.7 A, Out put supply 14.3 Vdc,2.09 A,30 watt max. 1) Model -HRL 1234w, 12 V, 34watt, 2) Dimension LxWxH mm- 150.1x64.8x98.3 3) capacity -34w@25 C 4) Max. charging current limit 3.4,		
29)	ILR Door lock	Suitable for Vest frost ILR VLS 300/400		
30)	Contactor	4 pole 3 phase . 32 Amp.		
31)	Circular temperature chart recorder	1) Input Signal RTD 3 wire 2) Range -50 to +50 Degree Centigrade.		

		3) Chart Speed 168 Hrs/ Rev (24x 7) chart width 6" 4) No of Input -1 AC -230 Volts Main Operated 5)Accuracy 1%FSD 6) Graph Online 7) Spares -5 Pen & 50 Chart, 8) Sensor PT 100, 3 Wire with 5 Meter , Teflon cable,		
32)	Circular Temperature Chart graph paper	4" & 6"		
33)	3 Core wire (In Meters)	Suitable for 15/16 Amps, with ISI Mark 1.5 Sq.mm		
34)	Copper Tube	1)Outer Dia ¼ ,Inch, Soft copper pipe , 2) material -copper >99%		

दरपत्रके सादर करणेविषयीचा तपशिल व कालावधी:

अ.क्र.	तपशिल	कालावधी
१)	या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दरपत्रके सादर करणे साठी नमुना प्रपत्र उपलब्ध असण्याचा कालावधी	दि. २८/०५/२०२५ ते ५/०६/२०२५
२)	दरपत्रके सादर करण्याचा कालावधी	दि. २८/०५/२०२५ ते दिनांक :- ५/०६/२०२५ (कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी)
३)	दरपत्रके सादर करण्यासाठीचा कालावधी व अंतिम मुदत	दि. २८/०५/२०२५ ते दिनांक ५/०६/२०२५
४)	दरपत्रके उघडण्यासाठीचा दिनांक व वेळ	दि. ०६/०६/२०२५, वेळ - दु. १२.००

प्राप्त संस्थांची दरपत्रके उघडण्याची वेळ ही शक्यतो दिनांक दि. ०६/०६/२०२५ रोजी
दुपारी १२.०० वाजता असेल व सदर दरपत्रके उघडण्यासाठी वेळी उपस्थित असलेल्या संबंधित
संस्थांचे प्रमुख अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींचे समक्ष उघडण्यात येतील.

दरपत्रके सादर करणेबाबतच्या सूचना :

- १) खाडाखोड असलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही .
- २) निविदाकार /दरपत्रक सादर करणारी संस्था ज्या साहित्यासाठी दरपत्रक सादर करीत आहे ,त्या साहित्याचा पुरवठादार /उत्पादक असणे आवश्यक आहे.
- ३) दरपत्रकासोबत एकल निविदा असणेबाबत तसेच खरेदी प्राधिकाऱ्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंधाचा संघर्ष नसल्याबाबत “निविदाकारांची हमी” चे विहित नमून्यातील हमीपत्र परिशिष्ट प्रपत्र — अ सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- ४) उशिरा आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही.
- ५) दरपत्रके सादर करणाऱ्या संस्थेची कायदेशीर बाबींतर्गत संबंधित व्यवसाय विषयीची आणि सर्व प्रकारांच्या करांसाठीची नोंदणी असणे आवश्यक असून सदर प्रमाणपत्रे दरपत्रकासोबत जोडून सादर करावीत. (उदा. पुरवठादार /उत्पादक बाबतचे प्रमाणपत्र, शॉप Act रजिस्ट्रेशन,एसजीएसटी,सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन,पॅन कार्ड ,सर्विस टॅक्स रजिस्ट्रेशन, बँक खाते डिटेल् इ.आवश्यकतेनुसार लागू असणारे)
- ६) दरपत्रके ही संस्थेच्या लेटरहेडवर असावीत. तसेच नमुना प्रपत्रामध्ये दर नमूद करून सदरील लेटरहेड हे सही व शिक्क्यासह या कार्यालयात मोहरबंद लीफाफ्यात सादर करावीत.व लीफाफ्यावर शीतसाखळी उपकरणे दुरुस्तीसाठी लागणारे सुट्टे भाग अंदाज पत्रकीय दर पत्रक असा स्पष्टउल्लेख असावा .
- ७) दर पत्रके कार्यालयाच्या पत्त्यावर कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी, कार्यालयीन वेळेत सादर करता येतील . पत्ता — उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), ८ केनेडीरोड ,नायडू हॉस्पिटल कंपाउंड, पुणे ४११००१ .
- ९) दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचे संपुर्ण अधिकार हे या कार्यालयाने राखून ठेवलेले आहेत.याची कृपया नोंद घ्यावी.

(श्री वैजनाथ गलांडे)

उपसंचालक,
आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे

प्रत:- नोटीस बोर्ड