

प्रपत्र- श
अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ङ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/ पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन:- केन्द्रीय विद्यालय बाभु
खेना स्थल दरभंगा
2. भवन के निर्माण वर्ष:- 2007
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र(औपबंधिक/ अंतिम/ नवीनीकरण का वर्ष):- 2021
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- 20.06.2021
5. भवन अधिभोग का प्रकार:- शैक्षणिक संरक्षण
6. उप कब्जे(sub-occupancy) के प्रकार:- सरकारी
7. जमीन के स्तर से भवन की उंचाई(मीटर में):- 06 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उंचाई:- 15 मीटर से कम
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी मीटर में):- 20 मीटर
10. भवन के आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):- 2371 वर्ग मीटर - A 40m x 790, B 40m x 790, C 40m x 790
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- 6+0
12. तलघर की संख्या:- नहीं
13. स्टील/भूतल की संख्या:- नहीं
14. ब्लॉक की संख्या:- A, B, C
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- 102न
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/ अधिवासियों की संख्या):- 1185.5 वर्ग मीटर / 165
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट(नाम एवं चौड़ाई):- केवटी दरभंगा मुख्य मार्ग / 50 फीट
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? :- हाँ
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? :- नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:- हाँ तीनों तरफ से 10 फीट
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- हाँ
22. क्या अग्निशमन वाहनो के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है?:- 15 फीट, केवटी दरभंगा मुख्य मार्ग के बिनाये कार्य
23. कार पार्किंग(स्थल एवं वाहनो की संख्या):- हाँ 15 वाहन
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन(भवन से चारों तरफ दूरी):- नहीं
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- 02
26. निकासी द्वार की संख्या:- 03
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ से खुला स्थान:- हाँ
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राइजर की उँचाई एवं संख्या/ हैण्ड रेल की उँचाई):- 02 ट्रीड्स, 10.5 फीट चौड़ाई, 06 फीट राइजर, 03 फीट हैण्ड रेल
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राइजर की उँचाई एवं संख्या/ हैण्ड रेल की उँचाई):- नहीं
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/ गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):- 00 फीट
31. रैम्प(संख्या/ चौड़ाई/स्टीप):- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं

(हस्ताक्षर)
अनन्त कुमार मिश्रा

(अनन्त कुमार मिश्रा)
प्राचार्य, के० वि० बाबुमेना स्थल
दरभंगा (बिहार) पिन 846008

(हस्ताक्षर)
25/6/23
अनुमंडल अग्निशमालय यदाधिकारी
दरभंगा

34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नही
 35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नही
 36. फायर टावर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नही
 37. बंद उद्घाटन खुला स्थान:- नही
 38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता/बाधित नहीं):- बाधित नहीं है
 39. बैटिज निकास की स्थिति:- नही
 40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:- नही
 41. तलघर में छत दूरी/ जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि:- नही
 42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:- नही
 43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन:- नही
 44. धुआँ निकासी व्यवस्था:- नही
 45. विद्युत अधिष्ठापन:- हाँ
 46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर:- हाँ
 47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत:- D.H. 30 KVA
 48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:- स्पीड
 49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान:- हाँ
 50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार):- नही

51. स्वचालित जाँच और आलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):- नही

52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- नही

53. नली रील:- नही

54. वेट राईजर्स:- नही

55. सूखी राईजर्स:- नही

56. डाउन कम्बर:- नही

57. यार्ड हाइड्रेंट:- नही

58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/ कुल क्षमता-लीटर):- नही

59. छत टैंक (संख्या/ कुल क्षमता-लीटर):- नही

60. पम्पों का विवरणी- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):- नही

61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैंक/कमांक/एक्सप्लोसिव नं०/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):- 2009/10/15/ABC 6Kg 7.5kg, IS-15683 बायु पानी बास्की 6 भद्र

62. अग्नि नियंत्रण कक्ष:- नही

63. फायर डील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- नही

64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी:- नही

65. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

महोदय :- दिनांक 25.06.2023 को संस्थान का अग्नि भंडारण प्रबंधक के उपस्थिति में किया गया अग्नि भंडारण उपरांत देखा गया कि संस्थान में लगी गैरखतरा अग्निशामक यंत्र क्रिमाशील एवं प्रभावी मात्रा में उपलब्ध है।

नोट :- प्रबंधक को बताया जाता है कि होप रील होप सिस्टम 90% के अन्दर अधिवर्धित कर कार्यालय को संशुचित करेंगे ताकि भव्यतर कार्रवाई कि जा सके !
 उक्त अग्निशामक यंत्र अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगना आवश्यक है।


 (अनन्त कुमार मिश्र)

प्राचार्य, के० वि० वायुसेना स्थल
 दरभंगा (बिहार) पिन-846000


 अनुमोल अग्निशालय पदाधिकारी
 दरभंगा