भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
कार्यालय सहायक अभियन्ता, 2-C-10 रंगवाडी योजना
जिला–कोटा (राजस्थान) 324005 फोन न.:0744–2475053 Email- kcsdkota1@gmail.com

फा.सं.–के.वी(बांरा)/स.अ./कोटा/2026/112 दिनांक: 09/04/2026

केन्द्रीय विद्यालय बारां
14
10-04-26

सेवामें,
श्रीमान प्राचार्य महोदय,
केन्द्रीय विद्यालय बारां,
जिला–बारां (राज.): 325205

विषयः– विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्र सं. kvbaran/2026–27/_____ दिनांक 07.04.2026

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.04.2026 को विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। उक्त भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित प्रतीत होता है। विद्यालय के कमरो में फर्श धंस जाने की वजह से जगह जगह दीवारों में दरारें आ गई है जिसकी अतिशीघ्र मरम्मत की आवश्यकता है। यह certificate एक वर्ष के लिए मान्य है।

09/04/2026
सहायक अभियन्ता
के.लो.नि.वि. कोटा(राज)

प्रतिः–श्रीमान् कार्यपालक अभियन्ता, अजमेरकेन्द्रीय मण्डल, के.लो.नि.वि. अजमेर (राज.) को सूचनार्थ।

कार्यालय रिकॉर्ड

सहायक अभियन्ता

Scanned with