



भारत सरकार / Government of India



कार्यालय कार्यपालक अभियन्ता,
निर्माण मंडल-VI, के.लो.नि.वि.,
कमरा नं. सी-419, चौथा तल,
आई.पी.भवन, नई दिल्ली-110002
दूरभाष: 011-23378321
ई-मेल: delecccd6.cpwd@nic.in
eeecd6cpwd@gmail.com

Office of the Executive Engineer,

Construction Division-VI, CPWD,
Room No. C-419, 4th Floor,
I.P. Bhawan, New Delhi-110002
Phone: 011-23378321
Email ID: delecccd6.cpwd@nic.in
eeecd6cpwd@gmail.com

पत्रांक: 20(239)/डी.बी./नि.मं.-6/2025-26/131-ह
सेवा में,

दिनांक: 29/01/26

✓ प्रधानाचार्य,
केन्द्रीय विधालय, सैनिक विहार,
दिल्ली- 11034
E-Mail-pmsshriksainikvihar@kvsrodelhi.in

विषय:- स्कूल भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में।
संदर्भ:-

1. आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ. 75/के.वि.एस.वि./2025-26/113 दिनांक 14.10.2025
2. आपके कार्यालय का E-mail दिनांक 04.11.2025

महोदय,

जैसा कि उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित है कि विद्यालय का नियमित रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जाता है, जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केवल आपके निवेदन पर Special Repair works से संबंधित कार्य ही करता है।

अतः आपके निवेदन पर केन्द्रीय विधालय भवन, सैनिक विहार का निरीक्षण (Visual Inspection) सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके दौरान पाया गया कि प्राइमरी विंग के backside में, grit plaster अपनी जगह छोड़ चुका है एवं यह भी पाया गया कि भवन में कई कमरों व गैलरी की छत से Loose Concrete गिर चुकी है एवं छत का Reinforcement दिखने लगा है तथा कई जगह Loose Concrete गिरने की संभावना है (फोटो संलग्न), जिसे शीघ्र मरम्मत करवाने की आवश्यकता है। यह सलाह दी जाती है कि backside में बच्चे अथवा किसी व्यक्ति का आवागमन, दीवार से कम से कम 3 मीटर तक न हो तथा जिन कमरों में Loose Concrete गिरने की संभावना है उन्हें गिरवाकर शीघ्र रिपेयर करवाया जाये। यदि विधालय भवन में कोई भी Major Defect दिखाई पड़ता है तो इस संबंध में तुरन्त अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए व उक्त बताये गये कमियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। यह प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष (दिनांक 29.01.2026 से 28.01.2027) तक वैध (Valid) है।

भवदीय

कार्यपालक अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता-III, नि.मं-6, के.लो.नि.वि., आई.टी.सी कालोनी, पीतमपुरा, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कार्यपालक अभियन्ता,







