

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/34961/SJN/SHAHJAHANPUR/258/CFO

दिनांक: 29-07-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, CANTT SHAHJAHANPUR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **3,1,1,CANTONMENT ROAD,KENDRIYA VIDYALAYA,NO.1 CANTT,SHAHJAHANPUR** तहसील - **SADAR**, प्लाट एरिया **40467.60 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **4158.35** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
KENDRIYA VIDYALAYA NO 1	2	0	7.70 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, CANTT SHAHJAHANPUR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **31-07-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAKESH KUMAR, kv1canttspn@gmail.com, 7380422900** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **31-07-2021** से **30-07-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अन्य के सम्बन्ध में लगायी गयी शर्त के अनुसार **3** माह में अनुपालन / कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जाती है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं भवन स्वामी मैसर्स **KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, CANTT SHAHJAHANPUR** अधिभोगी सभी प्रकार के सिविल एवं क्रिमिनल गतिविधियों के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

शर्त(Conditions) :

ONE EXTERNAL STAIRCASE ACCORDING TO TRAVEL DISTANCE NORMS AND 10000 LTS CAPACITY TERRACE TANK AND 450 LPM CAPACITY TERRACE PUMP, 03 NOS. HOSE REEL ON EACH FLOOR ACCORDING TO I.S. 884 IS REQUIRED WITHIN THREE WEEKS OTHERWISE RECOMONDATION WILL BE CANCELLED. RELATIVE DOCUMENTS HAS BEEN BROWSED.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(REHAN ALI)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 31-07-2021

स्थान : SHAHJAHANPUR

[B9C21FD48C7775D0D0C8E34D60B586D542E848D3]

31-07-2021