

कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, राजनांदगांव छ.ग.)

दूरभाष नं— 07744-224152

ई-मेल districtcommandantrjn@gmail.com


// ज्ञापन //


क्रमांक / २१६ / फा.स. / 2025,

राजनांदगांव दिनांक ०९ / 12 / 2025

प्रमाण-पत्र / स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है, कि पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय खैरागढ़ (छत्तीसगढ़) भवन परिसर में कुल 37 रूम है, जिसमें 25-क्लास रूम है, 10-लैबरूम है, 01-प्रिंसिपल आफिस एवं 01 स्टॉफ रूम स्थापित है। इस स्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा आज दिनांक -14.08.2025 को किया गया। इस परिसर में नियमानुसार वर्तमान में DCP- 06 kg 09 नग (ABC) टाईप, DCP- 09 kg 01 नग (ABC) टाईप, DCP- 10 kg 02 नग (ABC) टाईप, Co2 4.5 kg, 04 नग स्थापित है। इस संस्थान में कुल 16 अग्निशामक यंत्र स्थापित है, ओवरहेड वाटर टैंक की क्षमता 6000 लीटर है। 3.5 एच.पी. का पम्प लगा हुआ है। हाइड्रेंट सिस्टम में होजरिल स्थापित है। इस संस्थान पर फायर ब्रिगेड वाहन का आवागमन आसानी से हो सकता है। इस संस्थान का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसमें सभी अग्नि सुरक्षा प्रणाली सही स्थिति में पाया गया है।


जिला सेनानी
एवं अग्निशमन अधिकारी
नगर सेना, राजनांदगांव


9.12.2025

प्राचार्य / Principal
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय
PM Shri Kendriya Vidyalaya
खैरागढ़ (छ.ग.) / Khairagarh (C.G.)