

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक-3690/ आर.डी.एम./ अना./2021

शहडोल दिनांक 24/06/2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय शहडोल द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद शहडोल से जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा क्रमांक/ न.पा.प./अग्नि.श./ 2021/2089 शहडोल दिनांक 16.06.2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय, शहडोल में Fire Extinguisher-ABC-04Nos, Co2-3Nos, DCP-2 (ok) और Manually Operated Alarm System पाया गया है जो अग्नि से होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिये उपयोगी है।

1
famd
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला शहडोल (म.प्र.)
शहडोल (म.प्र.)

23/06/2021


कार्यालय नगरपालिका परिषद शहडोल, जिला शहडोल म0प्र0

क्रमांक / न.पा.श. / अग्नि.श. / 2021/2089

शहडोल, दिनांक 16.06.2021

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि केन्द्रीय विद्यालय शहडोल में अग्निशमन विभाग नगरपालिका शहडोल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विद्यालय में Fire Extinguisher – ABC – 04 Nos, Co2 – 3 Nos, DCP-2 (ok) और Manually Operated Alarm System पाया गया। जोकि अग्नि से होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिये उपयोगी हैं।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद शहडोल
(म0प्र0)