



Office Of SHAHDOL Collector/Fire Officer,
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015669/FNOC/COL/2025/1911

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 29, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Apr-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SHAHDOL

आवेदक का पता / Applicant Address : PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SHAHDOL, KALYANPUR, POST BHUIBANDH, DISTRICT SHAHDOL, MADHYA PRSDESH 484001

अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : SHAHDOL 484001 Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 12 (Acres)

संपत्ति का पता / Property Address : PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SHAHDOL, KALYANPUR, POST BHUIBANDH, DIST. SHAHDOL M.P. SHAHDOL District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100015669 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

PRINCIPAL/प्राचार्य

Kendriya Vidyalaya/केन्द्रीय विद्यालय
Shahdol (M.P.)/शाहडोल (म.प्र.)
PIN - 484001



Office Of SHAHDOL Collector/Fire Officer,
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015669/FNOC/COL/2025/1911
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 29, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Apr-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SHAHDOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.
19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.


PRINCIPAL/प्राचार्य
Kendriya Vidyalaya/केन्द्रीय विद्यालय
Shahdol (M.P.)/शाहदोल (म.प्र.)
PIN - 484001



Office Of SHAHDOL Collector/Fire Officer,
SHAHDOL Division, SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015669/FNOC/COL/2025/1911
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 29, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Apr-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SHAHDOL

- (2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
- (4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीनकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
- (5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वी कृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्यन होगी।

PRINCIPAL/प्रमुख

Kendriya Vidyalaya/केन्द्रीय विद्यालय
Shahdol (M.P.)/शाहडोल (म.प्र.)

Page - 4040001



Office Of SHAHDOL Collector/Fire Officer,
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015669/FNOC/COL/2025/1911

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 29, 2024

जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Apr-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SHAHDOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

KEDAR SINGH Digitally signed by
KEDAR SINGH
Date: 2025.04.08
18:22:22 +05'30'

SHAHDOL Collector/Fire Officer,

SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

PRINCIPAL/प्राचार्य
Kendriya Vidyalaya/केन्द्रीय विद्यालय
Shahdol (M.P./शाहडोल (म.प्र.)