eservice.gov.in/upfire/officer/fso/objectionreport/202502272315048

प्रारूप-ज (सलग्नक-5)

आवेदक को प्रेषित की जाने वाली आपत्ति का प्रारूप

सेवा में,

मैसर्स **KV RDSO**

जनपद **LUCKNOW**

विषयः प्लाट/खसरा न0 **KENDRIYA VIDYALAYA RDSO** जनपद **LUCKNOW** त0 **LUCKNOW** जिला **LUCKNOW** मे प्रस्तावित मैसर्स **KV RDSO** भवन की

यूआईडी संख्या-**UPFS/2025/147775/LCK/LUCKNOW/6965/CFO**

महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी अग्निशमन अधिकारी **SUMIT PRATAP SINGH** , फायर सर्विस की आख्या दिनांक **04-03-2025** का परीक्षण किया गया निम्नांकित

1 : Fire Fighting System as per NBC 2016-2005 FOR Relevant Occupancy

2 : OH Tank and pump capacity

3 : Hose Reel

4 : Extinguishers as per IS 2190

5 : Smoke Extraction system for whole building

6 : No. of stair cases and rise-treads width

7 :

Maps- Key plan, Site plan, Floor wise plan, Front-Side Elevation, Floor wise firefighting system plan, Basement Firefighting plan as per NBC 2016-2005

8 : Exit Signage

Remark :

प्रश्नगत भवन की प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया गया है, जबकि भवन वर्तमान में निर्मित है तथा संचालित है। भवन में उपरोक्तानुसार अग्निश कर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया जाय।
अतः आख्या आपत्ति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि, उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कराकर अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र पुनः ऑनलाइन सबमिट करें, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सुनि

हस्ताक्षर-
निर्गमन अधिकारी-
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(MANGESH KUMAR)
[147A6A666F1F1643727AC71353EA1EAE8F65C39E]