

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग  
उपसंभाग रतलाम

क्रमांक 206 / एस.डी.सी. / 21-22

रतलाम दिनांक 08.04/2021

प्रति,

प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय  
जिला रतलाम

विषय:- विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 140013 / के.वि.रत. / 2021-22 / रतलाम दिनांक 07.04.2021

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्रीय विद्यालय भवन एवं स्टॉफ क्वार्टर भवन आर.सी.सी. स्ट्रक्चर अच्छी स्थिति में है। वार्षिक मेंटेनेंस होते रहने की स्थिति में विद्यालय, बच्चों के अध्यापन कार्य हेतु एवं स्टाफ क्वार्टर में रहने हेतु वर्ष 2021-22 के लिए सुरक्षित है।

*dear*  
08/04/2021

अनुविभागीय अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग उपसंभाग रतलाम

क्रमांक / एस.डी.सी. / 21-22

रतलाम दिनांक .....

प्रतिलिपि:- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

*etc*  
अनुविभागीय अधिकारी  
लोक निर्माण विभाग उपसंभाग रतलाम

# SAI FIRE PROTECTION

GSTIN-23AEKPPD6931M1ZD

Details In	
<input type="checkbox"/>	ISI Mark Fire Extinguishers
<input type="checkbox"/>	Maintenance Contract for Fire Extinguishers & Fixed System
<input type="checkbox"/>	Training Programme
<input type="checkbox"/>	Industrial & Personal Safety Equipment

Ref. No. ....

Date: 27-06-2021

## फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

यह सत्यापित किया जाता है , कि हमारी संस्था साई फायर प्रोटेक्शन द्वारा समय-समय पर केंद्रीय विद्यालय रतलाम में स्थापित अग्नि शामक यंत्रों (Fire extinguisher) का निरीक्षण किया जाता है । केंद्रीय विद्यालय रतलाम में Fire extinguisher का विवरण निम्न प्रकार है :

स. क्र	अग्नि शामक यंत्रों की संख्या	निरिक्षण कि तिथि / शेषित्व	निरिक्षण कि अगली तिथि
1	06	15/11/2018	14/11/2021
2	11	27/06/2019	26/06/2022

उपरोक्त का निरीक्षण किया गया जो पूर्ण रूप से कार्य करने की स्थिति में है ।हमारी संस्था द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं तथा स्टाफ को Fire extinguisher के बारे में समझाया गया तथा उसको कैसे ऑपरेंट करते हैं यह बताएं गया तथा बच्चों और शिक्षकों को Fire extinguisher चलाने का प्रशिक्षण दिया गया ।

विद्यालय में स्थित Fire extinguisher का इंस्टॉलेशन सभी संभावित एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया है , जैसे केमिस्ट्री लेब, बायो लेब, ऑफिस, प्रिंसिपल रुम, सीएमपी रुम, एकजाम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रुम, इलेक्ट्रिकल पैनाल तथा सभी तलों के सीढ़ी के पास Fire extinguisher लगे हुए हैं ।

अतः यह सुनिश्चित है कि विद्यालय में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर Fire extinguisher लगे हैं तथा सुनिश्चित रूप से कार्य करने की स्थिति में है ।

FOR-SAI FIRE PROTECTION

FOR - SAI FIRE PROTECTION

Authorized Signatory

(RAJESH DORIVA)

AUTHORIZED SIGNATORY

□ Office : 9, Stedium Market, Do Batti, Ratlam (M.P.) 457 001 □ Works : M-3, Dongre Nagar, Ratlam (M.P.) 457001

Ph. : 07412-263441 Cell No. : 94240 20214, 07389530663 E-mail: sfp.rtm@gmail.com

**Kill Fire, Before it Kills You**