ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अग्निशमन सेवाएँ, पश्चिमी अभितट द्रोणी,
मकरपुरा रोड, वडोदरा-390009
फ़ोन नंबर 0265-2603606/ 2603612/2603501

संख्या: बीडीए/एफएस/अनुपालन-केवी/2026 दिनांक: 10.09.2026

केंद्रीय विद्यालय नंबर 4, ओएनजीसी वडोदरा में अग्नि-सुरक्षा उपायों का अनुपालन

केंद्रीय विद्यालय नंबर 4, ओएनजीसी वडोदरा, जो ओएनजीसी, मकरपुरा रोड, वडोदरा के कैंपस में केवल ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। स्कूल में तय जगहों पर आग से बचाव और सुरक्षा के लिए ज़रूरी सुविधाएँ जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम और स्मोक डिटेक्टर लगाए गए हैं। सभी उपकरण चालू हालत में हैं और उनका अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है। आग लगने का जोखिम बहुत कम है और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आसानी से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि सभी निकास द्वार ग्राउंड फ्लोर पर हैं और वहाँ कोई रुकावट नहीं है।

आग लगने की किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यह स्कूल निम्नलिखित अग्निशमन उपकरणों से सुसज्जित है:

आग बुझाने वाले यंत्र:

1.	4.5 किलोग्राम क्षमता का सीओ-2 फायर एक्सटिंग्विशर	05 नग
2.	2.0 किलोग्राम क्षमता का सीओ-2 फायर एक्सटिंग्विशर	02 नग
3.	09 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी (एबीसी) फायर एक्सटिंग्विशर	09 नग
4.	2.0 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी (एबीसी) फायर एक्सटिंग्विशर	03 नग
5.	स्टैंड के साथ फायर बकेट (4 नग)	01 नग

फ़ायर अलार्म सिस्टम :

1.	एमसीपी	07 नग
2.	हूटर्स	07 नग
3.	स्मोक डिटेक्टर्स	19 नग

ऊपर बताए गए सभी अग्निशमन उपकरण स्थापित और टेस्ट किए गए हैं, उन्हें चालू हालत में बनाए रखा गया है और ओएनजीसी की फायर सर्विस टीम हर तीन महीने में इनकी जांच करती है। इनका पालन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया (एन.बी.सी.) और गुजरात स्टेट फायर सर्विस की दिशा-निर्देश के अनुसार किया जा रहा ।

यह पत्र केंद्रीय विद्यालय नंबर 4, ओएनजीसी वडोदरा, की आवश्यकता के अनुसार जारी किया जा रहा है और यह जारी होने की तारीख से एक साल तक मान्य है।

(संदीप बी रंगारी)
प्रभारी, अग्निशमन सेवाएँ
ओएनजीसी, वडोदरा।

प्रतिलिपि:
1. प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4, ONGC परिसर, वडोदरा।
2. कार्यालय बेसिन मैनेजर, WON बेसिन, वडोदरा।