

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक.१
हरणी रोड, संगम चार रास्ता, बड़ौदा
दूरभाष : 0265-2482021,2482438
ई-मेल: kv1brd@yahoo.co.in
वेबसाइट: www.no.1baroda.kvs.ac.in
सीबीएसई स्कूल संख्या: 14096



KENDRIYA VIDYALAYA NO.1
Harni Road, Sangam Char Rasta,
BARODA - 390 022
E-mail: kv1brd@yahoo.co.in
Website: www.no.1baroda.kvs.ac.in
CBSE AFFILIATION NO. 400004

F.No.120/5-22/KV1BRD/2020-21/

Date: 23/06/2021

ASSESSMENT REPORT


HEIGHT ASSESSMENT REPORT OF NEW AND OLD BUILDINGS OF KV1 HARNI ROAD BARODA

As per the office order vide F.NO.120 /KV1BRD/2021-22/, dated 21.06.2021, K.V. building's height is assessed by the assigned teachers and it was found that average Building height (from ground to ceiling) is **below 9 meters**.

Assessed by:-

1. Mr. M.R.Parmar , PGT-Comm.
2. Mr. B.S.Shekhawat , TGT-P&HE
3. Mr.Devesh Kumar Dubey , TGT-WE

As average building height (from ground to ceiling) in 2/0 our vidyalaya is below 9 metres, NOC is not requised as per Gujarat state Govt notification (copy enclosed)


23/6/21

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय
KENDRIYA VIDYALAYA
हरणी रोड / HARNI ROAD
बड़ौदा / BARODA





सत्यमेव जयते

21/11/2021
26/11/21
WE SERVE TO SAVE

राज्य अग्नि निवारण सेवाઓની ડાયેરી

બ્લોક નં. ૧૩, ત્રીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

ઈ-મેલ: dir.sfps@gmail.com, ટેલિફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨-૫૭૦૨૨/૨૩૩/૩૦.

ક્રમાંક: સફસ/ફન- ૮૫.૧/૨૪૮/૨૦૨૧

તા. ૦૫/૦૬/૨૦૨૧


વિષય:- ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ ઈશ્યુ કરવા બાબત સ્પષ્ટતા થવા બાબત.

પરિપત્ર:-

સરકારશ્રી દ્વારા ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક (સુધારા) નિયમો ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચિ મુજબનાં બિલ્ડિંગો માટે નિયમ -૨૩(૧) ની જોગવાઈ મુજબ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ (ફાયર NOC) ઈશ્યુ કરવાની જોગવાઈ થયેલી છે. વખતોવખત રાજ્યના રીજીયનલ ફાયર ઓફીસર/ચીફ ફાયર ઓફીસર સાથે મીટીંગો દરમિયાન ક્ષેત્રિક કક્ષાએ કામગીરી દરમિયાન ફાયર NOC ઈશ્યુ કરવા મામલે અમૂક મુશ્કેલીઓ અનુભવાય છે. જેથી આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી બને છે.

શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનાં કિસ્સામાં જે ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક(સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચીમાં જણાવ્યાનુસાર ૯ મી ઉંચાઈ અને/ અથવા ૫૦૦ચો.મી. કોઈ એક કે વધુ માળનાં ક્ષેત્રફળથી ઓછાં ઉંચાઈ/ક્ષેત્રફળનાં કિસ્સામાં શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ લેવાની જોગવાઈ સંદર્ભે વિશેષ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવાનું કે, જે શૈક્ષણિક સંસ્થા ૯ મીટર કે તેથી વધુ ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેમજ એમા જો બેઝમેન્ટ હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ ૨૦૦ ચો.મીથી વધુ હોય તેવા કિસ્સામાં જે સંબંધિત ફાયર અધિકારી પાસેથી જ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ નિયમોનુસાર મેળવવાનું રહે છે. આ સિવાયના કિસ્સાઓમાં કે જેમાં શૈક્ષણિક સંસ્થા કે જેની ઉંચાઈ ૯ મીટરથી ઓછી હોય તેવા કિસ્સામાં ફ્લોર એરિયા ધ્યાને લીધા સિવાય એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાના સંચાલકે ફાયર સેફ્ટી અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા કરી એ મતભાવનું સેલ્ફ સર્ટિફિકેશન કરી એવું સર્ટિફિકેટ મંજૂરી આપનાર ઓથોરીટીને મોકલી આપવાનું રહેશે. આ ૯ (નવ) મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ વાળી તમામ પ્રકારની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે આ સાથે સામેલ ચેક લીસ્ટ મુજબની વ્યવસ્થા કરી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે પ્રમાણપત્ર સહ શૈક્ષણિક સંસ્થાને મંજૂરી આપનાર

ઓથોરીટીને મોકલી આપવાની રહે છે. દરેક જિલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગનાં નિરીક્ષકશ્રી કે અન્ય અધિકારી દ્વારા પણ આ ચેક લીસ્ટ મુજબ વખતો-વખત ચકાસણી કરવાની રહેશે.



નિયામક

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓ,
ગાંધીનગર.

નકલ સવિનય રવાના-

1. અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
2. અગ્ર સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
3. સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
4. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર.
5. કમિશ્નરશ્રી (શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ), ગાંધીનગર.
6. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી, ગાંધીનગર.
7. નિયામકશ્રી, ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી, ગાંધીનગર.
8. કમિશ્નરશ્રી, મ્યુનિસિપાલીટીઝ એકમીનીસ્ટ્રેશનની કચેરી, ગાંધીનગર.
9. કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલીકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત. વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.
10. રીજીયોનલ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરશ્રી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, સુરત. વડોદરા, રાજકોટ.

નકલ રવાના-

1. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, તમામ.
2. રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસરશ્રી, વડોદરા, ગાંધીધામ, રાજકોટ, ગાંધીનગર, સુરત.
3. ચીફ ફાયર ઓફિસરશ્રી, મહાનગરપાલીકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.