

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक:-सीएफओ/एफ.एस/2025

अधिकारी

जनपद चमोली।
दिनांक: सितम्बर 27 2025

सेवा मे,

प्राचार्य
पी0एम0श्री केन्द्रीय विद्यालय
जोशीमठ

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र Annual clearance NOC के सम्बन्ध मे।

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक न-10(2)/सीएफओ-CMI/GPR/2025 दिनांक जुलाई 18, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करे जो इस कार्यालय द्वारा आपके आवेदन यूनिक नम्बर 63226333 Annual clearance NOC जारी की गयी थी जिसमे आपके संस्थान को 45 दिवस के अन्तर्गत प्रत्येक तल पर होजरील व 450 एल0पी0एम0 क्षमता का पम्प स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त क्रम मे आपके संस्थान/विद्यालय द्वारा अपने पत्र संख्या Ref: F-1375/KVJ/2025-26/2176 दिनांक 10-09-2025 को ई0मेल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था जिसमे आपके द्वारा संस्थान/विद्यालय मे होजरील एवं पम्प लगवाने का कार्य करवा लिया गया है पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत कराया गया था उक्त क्रम मे मुझ मुख्य अग्निशमन अधिकारी चमोली द्वारा फायर स्टेशन प्रभारी ज्योतिर्मठ को पुनः उक्त संस्थान/विद्यालय का फायर रिस्क निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रभारी फायर स्टेशन ज्योतिर्मठ के कार्यालय पत्रांक-फा0स0/ज्योतिर्मठ -2025 दिनांक सितम्बर 25 2025 की निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसमे आपके संस्थान द्वारा सभी निर्देशों का पालन कर अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है।

अतः इस कार्यालय द्वारा जारी Annual clearance अनापत्ति प्रमाण पत्र यूनिक नम्बर 63226333 18 जुलाई 2025 से 17 जुलाई 2028 (03 वर्ष) तक के लिये वैध है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
चमोली।