

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

KENDRIYA VIDYALAYA UTTARKASHI**KENDRIYA VIDYALAYA MANERA****Distt Uttarkashi 249193**

विषय:- अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नवीनीकरण (Periodic NOC) अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या- 14515800 दिनांक- 03.02.2026 के परिपेक्ष में इस कार्यालय से निर्गत आदेश के अनुपालन में प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा प्रश्नगत स्थल **"KENDRIYA VIDYALAYA UTTARKASHI"** केंद्रीय विद्यालय मनेरा, जनपद उत्तरकाशी 249193 का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या पत्रांक-1/एफओएस0/2026, दिनांक- फरवरी 10, 2026 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। जिसमें निरीक्षण के दौरान निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. प्रश्नगत स्थल में ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 04 किग्रा- 15 अदद, सी.ओ.₂ फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5/09 किग्रा- क्रमशः 04/02 अदद एवं एफएफएफ फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 लीटर- 01 अदद का प्राविधान किया गया है।
2. प्रश्नगत स्थल में हौजरील- 08 अदद का प्राविधान किया गया है।
3. प्रश्नगत स्थल में पानी का टैरिस टैंक क्षमता- 6,000 लीटर एवं भूमिगत टैंक क्षमता- 25,000 लीटर का प्राविधान किया गया है।
4. प्रश्नगत स्थल में फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को भवन की विद्युत व्यवस्था एम.सी.बी. एवं ई.एल.सी.बी. पर आधारित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि-

1. परिसर के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC 2016 के Part- 04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।
3. परिसर के सभी निकास मार्ग या आपातकालीन मार्ग व सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखे जायें।
4. प्रश्नगत स्थल में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. परिसर में विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास, निकास मार्ग एवं सैट बैक क्षेत्र में किसी सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा। भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रश्नगत स्थल का प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रु० प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैरिस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हेड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 अन्य सेवाएं, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण जमा कराकर अग्निशमन अनापति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में प्रश्नगत स्थल/परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र (Self Declaration Certificate) प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव एवं शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी/अग्निशमन मनेरा, जनपद उत्तरकाशी 249193 को दिनांक- 17 फरवरी, 2026 से 16 फरवरी, 2029 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अग्निसुरक्षा से सम्बन्धित नवीनीकरण (Periodic NOC) अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

(सज्जदा कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी।



भारत सरकार

Government of India

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

Central Public Works Department

कार्यपालक अभियंता (गढ़वाल)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

एस.एस.बी. कैम्पस, श्रीनगर (गढ़वाल)

E-mail : gcdsrinagar@gmail.com

Executive Engineer (Garhwal)

Central Public Works Department

SSB Campus, Srinagar Garhwal

Phone & Fax : 01346-252374

केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी
Kendriya Vidyalaya Uttarkashi
पत्रांक सं. 49
Receipt No. 60/10/25
दिनांक/Date 21/9/25
मेल/स्पीड पोस्ट
Date 21/9/25

पत्रांक : डी0बी0 23(3)/का0अभि0-गढ़वाल/ 2111

दिनांक : 30/9/2025

सेवा में,

प्राचार्य

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय,

उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड-249193

Email- kvuttarkashi@gmail.com

विषय : विद्यालय भवन के निरीक्षणोपरांत सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी।

संदर्भ : आपका कार्यालय पत्रांक - केविउका/2025-26/100 दिनांक 04.09.2025

STRUCTURAL STABILITY CERTIFICATE

Certified that :- Kendriya Vidyalaya Uttarkashi, Uttarakhand was inspected by the Assistant Engineer (Gauchar), CPWD on dated 18.09.2025. On the basis of visual inspection of Assistant Engineer (Gauchar) & inspection report submitted vide letter no. 23(34)/सहा.अभि. /हे0न0ब0/2025-26/99 दिनांक 20.09.2025, the school building found structurally sound, stable and safe for occupation. However, this certificate is valid for normal conditions only and not for high frequency Earthquake or such disaster. Moreover, the above said buildings requires day to day maintenance and some repair work like; plaster work, plumbing work, finishing work and especially the repair work necessarily required in corridor of the school building.

30/09/25

कार्यपालक अभियंता-गढ़वाल
के0लो0नि0वि0, गढ़वाल

प्रतिलिपि -

1. सहायक अभियंता (गौचर), के0लो0नि0वि0, गौचर (चमोली) को उनके पत्रांक-99 दिनांक 20.09.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता-गढ़वाल