

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी नई टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल।
पत्रांक- एफएस-अ0सु0निरी0/2025 दिनांक-अगस्त, 14, 2025।

सेवा में,

प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय नई टिहरी
जनपद-टिहरी गढ़वाल।

महोदय,


कृपया आपके पत्रांक-: F.1386029/विविध प्रशासनिक मामले/के.वि.न्यू.टि.टा./2025.26/230 दिनांक-08.08

2025 पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी टि0ग0 के पृष्ठांकन दिनांक 14.08.2025 के अनुपालन में जो कि केन्द्रीय विद्यालय नई टिहरी परिसर में लगे अग्निशमन यंत्रों आदि के सुचारु रूप से कार्यशील होने और उनके मानकों अनुरूप होने के सम्बन्ध में भौतिक निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त के अनुपालन में केन्द्रीय विद्यालय नई टिहरी परिसर में लगे अग्निशमन यंत्रों आदि का अग्निसुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिगत भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान उपलब्ध अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का विवरण निम्नांकित है।

- | | | |
|--|---|--------|
| 01. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा क्षमता | — | 06 अदद |
| 02. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 01 किग्रा क्षमता | — | 06 अदद |
| 03. सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता | — | 03 अदद |
| 04. फोम फायर एक्सटिंग्यूशर 09 लीटर क्षमता | — | 01 अदद |
| 05. स्कूल परिसर में निरीक्षण के दौरान उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाएं कार्यशील दशा में पाई गई। | | |

अतः उपरोक्तानुसार केन्द्रीय विद्यालय परिसर में उपलब्ध अग्निसुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों की भौतिक निरीक्षण आख्या कृपया सेवा में सादर प्रेषित है।


अग्निशमन अधिकारी
नई टिहरी (टि0ग0)।